



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003446.10.15

Дата 22. 10. 2015 г.

На основании заявления № 03567

от 19.10.2015

Организация-изготовитель: **ООО "ПирроГрупп"**

Адрес: г. Саратов, площадь им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "ПирроГрупп"**

Адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д. 8, стр. 2 ( Россия )

Наименование продукции: **Плиты термоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®" марок:  
PirroMembrane, PirroUniversal, PirroInterior, PirroStucco, PirroAgro, PirroBitum, PirroVentiDuct**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ТУ 5768-001-09151858-2015 "Плиты термоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 5768-001-09151858-2015 "Плиты термоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®"**, протокол испытаний, этикетки, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой изделия изготовленные из пенополиизоцианурата с мягкой облицовкой с двух сторон**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №1184/1184-О-15-10 от 20.10.2015 г.**

**№ 063926**



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, баллы	1	не более 2
Изопропиловый спирт, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,2
Метиловый спирт, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,5
Бутилацетат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,1
Этиленгликоль, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,3
Водород цианистый, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	не более 0.01
Напряженность элестростатического поля, кВ/м	3,98	не более 15

Область применения: Для утепления покрытий, скатных крыш, чердачных перекрытий, стен, балконов, фундаментов мелкого заложения, перегородок в гражданском, промышленном, сельскохозяйственном строительстве, включая реконструкцию и капитальный ремонт (марки PirroMembrane, PirroUniversal, PirroInterior, PirroStucco, PirroAgro, PirroBitum), в том числе для утепления в помещениях с высокой температурой и влажностью - саун, бань и т.п. (марка PirroUniversal). Для изготовления воздуховодов для систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления в жилых и общественных зданиях, на производствах с влажным режимом, помещений с повышенными требованиями к чистоте - пищевые, фармацевтические производства (марка PirroVentiDuct)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 5768-001-09151858-2015, инструкции по установке и эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Плиты термоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®" марок: PirroMembrane, PirroUniversal, PirroInterior, PirroStucco, PirroAgro, PirroBitum, PirroVentiDuct соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач  
(заместитель главного врача)



подпись

Сафоновкина С.П.

Иваненко А.В.  
Ф. И. О.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.