



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 482, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденскиольд



Экспертное заключение

№ 2694-6 от « 07 » 07 2014 г.

В соответствии с заявкой ООО «Акустик Ру» (юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2) № 2694 от 27.06. 2014 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) плит минераловатных звукопоглощающих «Шуманет-БМ».

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5762-003-58196723-2003 «Плиты минераловатные звукопоглощающие «Шуманет-БМ»,
- уставные документы ООО «Акустик Ру»,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 2795 от 04.07.2014 года.

Экспертиза документации.

Плиты минераловатные звукопоглощающие «Шуманет-БМ» предназначены для применения в строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений для увеличения звукоизоляции и звукопоглощения строительных конструкций. Используются в качестве среднего слоя.

Плиты представляют собой изделия из минеральной ваты на базальтовой основе на синтетическом связующем.

Сведения об использовании. Применение плит должно сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с

указаниями предприятия-изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. В соответствии с требованиями ТУ 5762-003-58196723-2003 «Плиты минераловатные звукопоглощающие «Шуманет-БМ»

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца плиты минераловатной звукопоглощающей «Шуманет-БМ».

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Токсикологические исследования:		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,005	не более 0,2
Бензол	менее 0,005	не более 0,1
Ксилол	0,0076	не более 0,2
Кумол	менее 0,005	не более 0,014
Псевдокумол	менее 0,005	не более 0,015
Толуол	менее 0,005	не более 0,6
Фенол	менее 0,0005	не более 0,003
Формальдегид	менее 0,005	не более 0,01
Этилбензол	менее 0,005	не более 0,1
Интенсивность запаха	1 балл	2 балла
Удельная эффективная активность		
природных радионуклидов	99,0 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов.		

Заключение.

Плиты минераловатные звукопоглощающие «Шуманет-БМ», изготовленные по ТУ 5762-003-58196723-2003 «Плиты минераловатные звукопоглощающие «Шуманет-БМ, соответствуют требованиям раздела 6 Главы II «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт

подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.

Главный врач
(заместитель)

Экспертное заключение

№ 2694-6

от « 07 »

« 07 »

2014

г.

В соответствии с заявкой ООО «Акустик Ру» (юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Нолокузнецкая д.33, стр.2) № 2694 от 27.06.2014 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) плит минераловатных звукопоглощающих «Шуманет-БМ».

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5762-003-58196723-2003 «Плиты минераловатные звукопоглощающие «Шуманет-БМ».

- уставные документы ООО «Акустик Ру».

- протокол испытаний ФБУЗ ЦЭМО № 2795 от 04.07.2014 года.

Экспертная документация.

Плиты минераловатные звукопоглощающие «Шуманет-БМ» предназначены для применения в строительстве и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий и сооружений для увеличения звукоизоляции и звукопоглощения строительных конструкций. Используются в качестве среднего слоя.

Плиты представляют собой изделия из минеральной ваты на базальтовой основе на синтетическом связующем.

Сведения об использовании. Применение плит должно сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с